



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0476

制造单位  
Manufacturer 无锡东元电机有限公司  
(江苏省无锡市新区长江南路9号)

样品名称  
Name of Product 隔爆型三相异步电动机

型号规格  
Type of Product TEBY-80M2-4P 0.75kW 220/380V

防爆标志  
Marking Ex d IIC T4 Gb

产品标准  
Product Standard Q/320217ACV08-2015

总装图号  
Drawing No. 32000A079

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项  
Explanation 1、代表: TEBY-80M1-2P、4P、6P、8P; TEBY-80M2-2P、4P、6P、8P  
200V~480V Ex d IIC T4 Gb  
2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至  
Valid Date 2025年6月23日

批准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0477

制造单位  
Manufacturer 无锡东元电机有限公司  
(江苏省无锡市新区长江南路9号)

样品名称  
Name of Product 隔爆型三相异步电动机

型号规格  
Type of Product TEBY-90L2-4P 1.5kW 220/380V

防爆标志  
Marking Ex d IIC T4 Gb

产品标准  
Product Standard Q/320217ACV08-2015

总装图号  
Drawing No. 32000A175

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项  
Explanation 1、代表: TEBY-90L1-2P、4P、6P、8P; TEBY-90L2-2P、4P、6P、8P  
200V~480V Ex d IIC T4 Gb  
2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至  
Valid Date 2025年6月23日

批准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0478

制造单位  
Manufacturer 无锡东元电机有限公司  
(江苏省无锡市新区长江南路9号)

样品名称  
Name of Product 隔爆型三相异步电动机

型号规格  
Type of Product TEBY-100L2-4P 3kW 220/380V

防爆标志  
Marking Ex d IIC T4 Gb

产品标准  
Product Standard Q/320217ACV08-2015

总装图号  
Drawing No. 32000A177

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项  
Explanation 1、代表: TEBY-100L-2P、6P; TEBY-100L1-4P、8P; TEBY-100L2-4P、8P  
200V~480V Ex d IIC T4 Gb  
2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至  
Valid Date 2025年6月23日

批准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0479

制造单位  
Manufacturer 无锡东元电机有限公司  
(江苏省无锡市新区长江南路9号)

样品名称  
Name of Product 隔爆型三相异步电动机

型号规格  
Type of Product TEBY-112M-4P 4kW 380/660V

防爆标志  
Marking Ex d IIC T4 Gb

产品标准  
Product Standard Q/320217ACV08-2015

总装图号  
Drawing No. 32000A244

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项  
Explanation 1、代表: TEBY-112M-2P、4P、6P、8P; TEBY-112M1-2P  
200V~690V Ex d IIC T4 Gb  
2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至 2025年6月23日  
Valid Date

批准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0480

制造单位 Manufacturer	无锡东元电机有限公司 (江苏省无锡市新区长江南路9号)
样品名称 Name of Product	隔爆型三相异步电动机
型号规格 Type of Product	TEBY-132S2-2P    7.5kW    380/660V
防爆标志 Marking	Ex d IIC T4 Gb
产品标准 Product Standard	Q/320217ACV08-2015
总装图号 Drawing No.	32000A345

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项    1、代表: TEBY-132S1-2P; TEBY-132S2-2P; TEBY-132S-4P、6P、8P;  
Explanation    TEBY-132M1-6P; TEBY-132M2-6P; TEBY-132M-4P、8P  
                  200V~690V    Ex d IIC T4 Gb  
                  2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至    2025年6月23日  
Valid Date

批 准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0481

制造单位  
Manufacturer 无锡东元电机有限公司  
(江苏省无锡市新区长江南路9号)

样品名称  
Name of Product 隔爆型三相异步电动机

型号规格  
Type of Product TEBY-160M-4P 11kW 380/660V

防爆标志  
Marking Ex d IIC T4 Gb

产品标准  
Product Standard Q/320217ACV08-2015

总装图号  
Drawing No. 32000A364

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项  
Explanation 1、代表: TEBY-160M1-2P、8P; TEBY-160M2-2P、8P; TEBY-160M-4P、6P;  
TEBY-160L-2P、4P、6P、8P 200V~1140V Ex d IIC T4 Gb  
2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至  
Valid Date 2025年6月23日

批准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0482

制造单位  
Manufacturer 无锡东元电机有限公司  
(江苏省无锡市新区长江南路9号)

样品名称  
Name of Product 隔爆型三相异步电动机

型号规格  
Type of Product TEBY-180L-6P 15kW 380/660V

防爆标志  
Marking Ex d IIC T4 Gb

产品标准  
Product Standard Q/320217ACV08-2015

总装图号  
Drawing No. 32000A486

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

说明事项  
Explanation 1、代表: TEBY-180M-2P、4P; TEBY-180L-4P、6P、8P  
200V~1140V Ex d IIC T4 Gb  
2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至  
Valid Date 2025年6月23日

批准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0483

制造单位  
Manufacturer 无锡东元电机有限公司  
(江苏省无锡市新区长江南路9号)

样品名称  
Name of Product 隔爆型三相异步电动机

型号规格  
Type of Product TEBY-200L-4P 30kW 380/660V

防爆标志  
Marking Ex d IIC T4 Gb

产品标准  
Product Standard Q/320217ACV08-2015

总装图号  
Drawing No. 32000A552

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项  
Explanation 1、代表: TEBY-200L1-2P、6P; TEBY-200L2-2P、6P; TEBY-200L-4P、8P  
200V~1140V Ex d IIC T4 Gb  
2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至  
Valid Date 2025年6月23日

批准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0484

制造单位  
Manufacturer 无锡东元电机有限公司  
(江苏省无锡市新区长江南路9号)

样品名称  
Name of Product 隔爆型三相异步电动机

型号规格  
Type of Product TEBY-225M2-4P 45kW 380/660V

防爆标志  
Marking Ex d IIC T4 Gb

产品标准  
Product Standard Q/320217ACV08-2015

总装图号  
Drawing No. 32000A590

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项  
Explanation 1、代表: TEBY-225M1-4P、8P; TEBY-225M2-2P、4P、6P、8P  
200V~1140V Ex d IIC T4 Gb  
2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至  
Valid Date 2025年6月23日

批准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0485

制造单位  
Manufacturer 无锡东元电机有限公司  
(江苏省无锡市新区长江南路9号)

样品名称  
Name of Product 隔爆型三相异步电动机

型号规格  
Type of Product TEBY-250M-6P 37kW 380/660V

防爆标志  
Marking Ex d IIC T4 Gb

产品标准  
Product Standard Q/320217ACV08-2015

总装图号  
Drawing No. 32000A655

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项  
Explanation 1、代表: TEBY-250M-2P、4P、6P、8P 200V~1140V Ex d IIC T4 Gb  
2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至  
Valid Date 2025年6月23日

批准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0486

制造单位 Manufacturer	无锡东元电机有限公司 (江苏省无锡市新区长江南路9号)
样品名称 Name of Product	隔爆型三相异步电动机
型号规格 Type of Product	TEBY-280M-2P 90kW 380/660V
防爆标志 Marking	Ex d IIC T4 Gb
产品标准 Product Standard	Q/320217ACV08-2015
总装图号 Drawing No.	3W000F708

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项  
Explanation

1、代表: TEBY-280S-2P、4P、6P、8P; TEBY-280M-2P、4P、6P、8P  
200V~1140V Ex d IIC T4 Gb

2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至  
Valid Date

2025年6月23日

批准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY  
No. CJEx20.0487

制造单位 Manufacturer	无锡东元电机有限公司 (江苏省无锡市新区长江南路9号)
样品名称 Name of Product	隔爆型三相异步电动机
型号规格 Type of Product	TEBY-315M-4P    132kW    380/660V
防爆标志 Marking	Ex d IIC T4 Gb
产品标准 Product Standard	Q/320217ACV08-2015
总装图号 Drawing No.	3W000F897

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项  
Explanation

1、代表: TEBY-315S-2P、4P、6P、8P、10P、12P、14P、16P;  
TEBY-315M-2P、4P、6P、8P、10P、12P、14P、16P;  
TEBY-315L1-2P、4P、6P、8P、10P、12P、14P、16P;  
TEBY-315L2-2P、4P、6P、8P、10P、12P、14P、16P;  
TEBY-315L3-2P、4P    200V~1140V    Ex d IIC T4 Gb

2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至    2025年6月23日  
Valid Date

批 准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。



# 防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No. CJEx20.0488

制造单位 Manufacturer	无锡东元电机有限公司 (江苏省无锡市新区长江南路9号)
样品名称 Name of Product	隔爆型三相异步电动机
型号规格 Type of Product	TEBY-355M2-4P    250kW    380/660V
防爆标志 Marking	Ex d IIC T4 Gb
产品标准 Product Standard	Q/320217ACV08-2015
总装图号 Drawing No.	3W000F762

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：  
After examination of product drawings and technical documents and testing of sample, the product is in accordance the following standards:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

说明事项 1、代表: TEBY-355M1-2P、4P、6P、8P、10P、12P、14P、16P;  
Explanation TEBY-355M2-2P、4P、6P、8P、10P、12P、14P、16P;  
TEBY-355L1-2P、4P、6P、8P、10P、12P、14P、16P;  
TEBY-355L2-2P、4P、6P、8P、10P、12P、14P、16P;  
TEBY-355L3-2P、4P、6P、8P、10P  
200V~1140V    Ex d IIC T4 Gb

2、使用屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。

本证有效期至    2025年6月23日  
Valid Date

批 准  
Approved by

国家起重冶金及防爆电机质量监督检验中心  
National Quality Supervision & Testing Centre of Crane and  
Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine

2020年6月24日

佳木斯防爆电机研究所  
JIAMUSI EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MACHINE INSTITUTE

地址: 黑龙江省佳木斯市安庆街3号  
电话: 0454-8326353  
传真: 0454-8311260  
网址: www.jexm.net



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效, 登录网站或扫描二维码查询真伪。